



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ИНСТИТУТ «САХАЛИНГРАЖДАНПРОЕКТ»
(ОАО «ИНСТИТУТ «САХАЛИНГРАЖДАНПРОЕКТ»)



Почтовый адрес/юридический адрес: 693020 Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект 39,
тел.(4242) 424-613, 432-096, факс: (4242) 430-599, e-mail: sgp@sakhalin.ru, ОКПО 12269018, ИНН/КПП 6501013971/650101001

Исх. № 1020-03 от 30.05.16г.
на № 237 от 23.05.16 г.

Директору ГКУ «Дирекция по
реализации федеральной программы
социально-экономического развития
Курильских островов Сахалинской
области»

Д.Е. Пак

Адрес: 693020, г. Южно-Сахалинск,
ул. Карла Маркса, д. 20, каб.307
Тел/факс: 8(4242)722975/424564
e-mail: prkur@mail.ru

Касательно объекта: 65-17.221-0102.2013.
«Строительство объекта «ДОУ на 110 мест
в з. Северо-Курильске».
Тема: Огнезащита металлокаркаса.

Копия: ООО «ГАСК»
Заместителю генерального директора
А.В. Камынину
Адрес: 683010,
г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Рябиновская, д. 36а,
Тел/факс: 8(415-2)425869
e-mail: ooo.gask@yandex.ru

Уважаемый Дмитрий Евгеньевич!

ОАО «ИНСТИТУТ «САХАЛИНГРАЖДАНПРОЕКТ» рассмотрел предложение ООО «ГАСК» по конструктивной огнезащите металлоконструкций и согласовывает огнезащитную обмазку (конструктивная огнезащита) «Гипс Протекс-К2» для элементов металлических конструкций с приведенной толщиной металла 5.8 мм и менее, и с выполнением антикоррозионного финишного покрывного слоя из эмали «Промаксил» по ТУ 2313-003-59423693-2011 во всех помещениях (отапливаемых и не отапливаемых).

Материалы согласованы на основании данных, представленных ООО «СтройКомплект» (технический регламент, сертификаты соответствия пожарной безопасности, испытания совместимости материалов). И просим обратить внимание, что в сейсмических районах дополнительно требуется протокол испытания по применению конструктивной огнезащиты металлокаркаса на сейсмостойкость.

С уважением,

Технический директор

Гвон Ен Хе - исполнитель,
+ 7 (4242) 432-946
ГИП - Михайлов Ю.П.
+ 7 (4242) 433-703

 **А.А. Малаховский**